



222413341835

优净水检(2024)水字第009046号

# 检 测 报 告

委托单位: 怀化沅辰水务有限公司

样品类型: 生活饮用水

样品地点: 怀化市辰溪县沅辰水务有限公司收费大厅

样品编号: YJSJ020240911072

报告日期: 2024年9月26日

贵 州 优 净 水 质 检 测 有 限 公 司



贵州优净水质检测有限公司  
检测结果

优净水检(2024)水字第009046号

第1页, 共3页

|        |                                                                                          |        |                            |    |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----|-----|
| 样品编号   | YJSJ020240911072                                                                         | 样品数量   | 2500ml×1P<br>500ml×1P (无菌) |    |     |
| 样品名称   | 管网水                                                                                      | 样品状态   | 无色液体<br>包装完好               |    |     |
| 样品地点   | 怀化市辰溪县沅辰水务有限公司收费大厅                                                                       | 收样日期   | 2024年9月11日                 |    |     |
| 送样人    | 刘丽静                                                                                      | 检验类别   | 委托检测                       |    |     |
| 检验环境条件 | 按标准要求                                                                                    | 检测完成日期 | 2024年9月20日                 |    |     |
| 执行标准   | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022                                                                  |        |                            |    |     |
| 主要检测仪器 | 紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、浊度仪、pH计、便携式二氧化氯测定仪、生化培养箱、离子色谱仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、石墨炉原子吸收分光光度计、低本底α、β测量仪等 |        |                            |    |     |
| 备注     | —                                                                                        |        |                            |    |     |
| 主检     | 阮乙                                                                                       | 审核     | 黄明                         | 批准 | 刘丽静 |

贵州优净水质检测有限公司

检测结果

优净水检(2024)水字第009046号

第2页, 共3页

| 序号 | 检测项目   | 检测方法              | 计量单位      | 标准要求       | 检测结果  | 单项评价 |
|----|--------|-------------------|-----------|------------|-------|------|
| 1  | 菌落总数   | GB/T 5750.12-2023 | CFU/mL    | ≤100       | 10    | 合格   |
| 2  | 总大肠菌群  | GB/T 5750.12-2023 | CFU/100mL | 不应检出       | 未检出   | 合格   |
| 3  | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023 | CFU/100mL | 不应检出       | 未检出   | 合格   |
| 4  | 水温     | GB 13195-1991     | ℃         |            | 26.9  |      |
| 5  | 色 度    | GB/T5750.4-2023   | 度         | ≤15        | <5    | 合格   |
| 6  | 浑浊度    | GB/T5750.4-2023   | NTU       | ≤1         | 0.33  | 合格   |
| 7  | 臭和味    | GB/T5750.4-2023   | 级         | 无异臭、<br>异味 | 0     | 合格   |
| 8  | 肉眼可见物  | GB/T5750.4-2023   |           | 无          | 无     | 合格   |
| 9  | pH     | GB/T5750.4-2023   | 无量纲       | 6.5~8.5    | 7.65  | 合格   |
| 10 | 铝      | GB/T 5750.6-2023  | mg/L      | ≤0.2       | 0.073 | 合格   |
| 11 | 铁      | GB/T 5750.6-2023  | mg/L      | ≤0.3       | <0.03 | 合格   |
| 12 | 锰      | GB/T 5750.6-2023  | mg/L      | ≤0.1       | 0.004 | 合格   |
| 13 | 铜      | GB/T 5750.6-2023  | mg/L      | ≤1.0       | <0.01 | 合格   |

贵州优净水质检测有限公司

检测结果

优净水检(2024)水字第009046号

第3页，共4页

| 序号 | 检测项目   | 检测方法             | 计量单位 | 标准要求         | 检测结果         | 单项评价 |
|----|--------|------------------|------|--------------|--------------|------|
| 14 | 锌      | GB/T 5750.6-2023 | mg/L | $\leq 1.0$   | $< 0.009$    | 合格   |
| 15 | 铬(六价)  | GB/T 5750.6-2023 | mg/L | $\leq 0.05$  | $< 0.004$    | 合格   |
| 16 | 砷      | GB/T 5750.6-2023 | mg/L | $\leq 0.01$  | $< 0.0010$   | 合格   |
| 17 | 镉      | GB/T 5750.6-2023 | mg/L | $\leq 0.005$ | $< 0.0005$   | 合格   |
| 18 | 铅      | GB/T 5750.6-2023 | mg/L | $\leq 0.01$  | 0.0028       | 合格   |
| 19 | 汞      | GB/T 5750.6-2023 | mg/L | $\leq 0.001$ | $< 0.0001$   | 合格   |
| 20 | 氰化物    | GB/T 5750.5-2023 | mg/L | $\leq 0.05$  | 0.006        | 合格   |
| 21 | 氟化物    | GB/T 5750.5-2023 | mg/L | $\leq 1.0$   | $< 0.1$      | 合格   |
| 22 | 氯化物    | GB/T 5750.5-2023 | mg/L | $\leq 250$   | 6.64         | 合格   |
| 23 | 三氯甲烷   | GB/T 5750.8-2023 | mg/L | $\leq 0.06$  | 0.005733     | 合格   |
| 24 | 一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.8-2023 | mg/L | $\leq 0.1$   | $< 0.000016$ | 合格   |
| 25 | 二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.8-2023 | mg/L | $\leq 0.06$  | $< 0.000015$ | 合格   |
| 26 | 三溴甲烷   | GB/T 5750.8-2023 | mg/L | $\leq 0.1$   | $< 0.000041$ | 合格   |

贵州优净水质检测有限公司

检测结果

优净水检(2024)水字第009046号

第4页, 共4页

| 序号 | 检测项目                          | 检测方法              | 计量单位 | 标准要求        | 检测结果              | 单项评价 |
|----|-------------------------------|-------------------|------|-------------|-------------------|------|
| 27 | 三卤甲烷                          | GB/T 5750.8-2023  | mg/L | $\leq 1$    | 0.1               | 合格   |
| 28 | 二氯乙酸                          | GB/T 5750.10-2023 | mg/L | $\leq 0.05$ | $< 0.0037$        | 合格   |
| 29 | 三氯乙酸                          | GB/T 5750.10-2023 | mg/L | $\leq 0.1$  | $< 0.0044$        | 合格   |
| 30 | 亚硝酸盐                          | GB/T 5750.10-2023 | mg/L | $\leq 0.7$  | 0.2050            | 合格   |
| 31 | 氯酸盐                           | GB/T 5750.10-2023 | mg/L | $\leq 0.7$  | 0.591             | 合格   |
| 32 | 硫酸盐                           | GB/T 5750.5-2023  | mg/L | $\leq 250$  | 22.61             | 合格   |
| 33 | 总硬度                           | GB/T 5750.4-2023  | mg/L | $\leq 450$  | 106               | 合格   |
| 34 | 硝酸盐<br>(以N计)                  | GB/T 5750.5-2023  | mg/L | $\leq 10$   | 1.29              | 合格   |
| 35 | 溶解性总固体                        | GB/T 5750.4-2023  | mg/L | $\leq 1000$ | 113               | 合格   |
| 36 | 高锰酸盐指数<br>(以O <sub>2</sub> 计) | GB/T 5750.7-2023  | mg/L | $\leq 3$    | 1.02              | 合格   |
| 37 | 氨(以N计)                        | GB/T 5750.5-2023  | mg/L | $\leq 0.5$  | $< 0.02$          | 合格   |
| 38 | 总 $\alpha$ 放射性                | GB/T 5750.13-2023 | Bq/L | $\leq 0.5$  | $0.017 \pm 0.008$ | 合格   |
| 39 | 总 $\beta$ 放射性                 | GB/T 5750.13-2023 | Bq/L | $\leq 1$    | $0.045 \pm 0.023$ | 合格   |

|    |      |                   |      |                          |      |    |
|----|------|-------------------|------|--------------------------|------|----|
| 40 | 二氧化氯 | GB/T 5750.10-2023 | mg/L | $\geq 0.1$<br>$\leq 0.8$ | 0.17 | 合格 |
|----|------|-------------------|------|--------------------------|------|----|

以下空白

## 注意事项

- 1、报告无检验检测专用章或检测单位公章无效；
- 2、报告无主检或制表、审核、批准人签字无效；
- 3、报告涂改或缺页无效；
- 4、报告骑缝章不完整无效；
- 5、复制报告未重新加盖检验检测专用章或检测单位公章无效；
- 6、报告不能作为商品广告使用；
- 7、委托送检仅对收到的样品负责，其检测数据、结果仅证明样品所测项目的符合性；
- 8、由委托方声称的样品信息，本机构不对其真实性负责；
- 9、对检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向检测单位提出；
- 10、无CMA标识报告中的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部参考；
- 11、报告有效期6年。

机构地址：贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道七眼桥云盘凸（七眼桥水厂内）

邮编：554000

电话：13765611330