



222413341835

优净水检(2025)水字第003014号

检 测 报 告

委托单位：怀化沅辰水务有限公司

样品类型：生活饮用水

样品地点：怀化市辰溪县外滩壹号

样品编号：YJSJ020250317053

报告日期：2025年3月28日

贵 州 优 净 水 质 检 测 有 限 公 司



贵州优净水质检测有限公司
检测结果

优净水检(2025)水字第003014号

第1页, 共4页

样品编号	YJSJ020250317053	样品数量	2500ml×1P 500ml×1P (无菌)		
样品名称	管网水	样品状态	无色液体 包装完好		
样品地点	怀化市辰溪县外滩壹号	收样日期	2025年3月17日		
送样人	刘丽静 卢 洋	检验类别	委托检测		
检验环境条件	按标准要求	检测完成日期	2025年3月21日		
执行标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022				
主要检测仪器	紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、浊度仪、pH计、便携式二氧化氯测定仪、生化培养箱、离子色谱仪、原子荧光光度计、石墨炉原子吸收分光光度计、低本底α、β测量仪等				
备注					
主检	甘明霞	审核	黄明华	批准	刘丽静

贵州优净水质检测有限公司

检测结果

优净水检(2025)水字第003014号

第2页, 共4页

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准要求	检测结果	单项评价
1	菌落总数	GB/T 5750.12-2023	CFU/mL	≤100	0	合格
2	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023	CFU/100mL	不应检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023	CFU/100mL	不应检出	未检出	合格
4	水温	GB 13195-1991	℃		12.8	
5	色 度	GB/T5750.4-2023	度	≤15	<5	合格
6	浑浊度	GB/T5750.4-2023	NTU	≤1	0.07	合格
7	臭和味	GB/T5750.4-2023	级	无异臭、 异味	0	合格
8	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023		无	无	合格
9	pH	GB/T5750.4-2023	无量纲	6.5~8.5	7.48	合格
10	铝	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤0.2	0.012	合格
11	铁	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤0.3	<0.03	合格
12	锰	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤0.1	<0.003	合格
13	铜	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤1.0	<0.01	合格

贵州优净水质检测有限公司

检测结果

优净水检(2025)水字第003014号

第3页, 共4页

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准要求	检测结果	单项评价
14	锌	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤ 1.0	< 0.009	合格
15	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格
16	砷	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤ 0.01	< 0.0010	合格
17	镉	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格
18	铅	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤ 0.01	< 0.0025	合格
19	汞	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格
20	氰化物	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格
21	氟化物	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤ 1.0	0.1	合格
22	氯化物	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤ 250	7.91	合格
23	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2023	mg/L	≤ 0.7	< 0.0024	合格
24	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤ 250	31.28	合格
25	总硬度	GB/T 5750.4-2023	mg/L	≤ 450	148	合格
26	硝酸盐 (以N计)	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤ 10	1.64	合格



贵州优净水质检测有限公司

检测结果

优净水检(2025)水字第003014号

第4页，共4页

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准要求	检测结果	单项评价
27	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023	mg/L	≤ 1000	132	合格
28	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023	mg/L	≤ 3	0.78	合格
29	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤ 0.5	0.09	合格
30	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023	Bq/L	≤ 0.5	0.013 ± 0.010	合格
31	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023	Bq/L	≤ 1	0.046 ± 0.028	合格
32	二氧化氯	GB/T 5750.10-2023	mg/L	≥ 0.02 ≤ 0.8	0.17	合格

以下空白

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

注意事项

- 1、报告无检验检测专用章或检测单位公章无效；
- 2、报告无主检或制表、审核、批准人签字无效；
- 3、报告涂改或缺页无效；
- 4、报告骑缝章不完整无效；
- 5、复制报告未重新加盖检验检测专用章或检测单位公章无效；
- 6、报告不能作为商品广告使用；
- 7、委托送检仅对收到的样品负责，其检测数据、结果仅证明样品所测项目的符合性；
- 8、由委托方声称的样品信息，本机构不对其真实性负责；
- 9、对检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向检测单位提出；
- 10、无CMA标识报告中的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部参考；
- 11、报告有限期6年。

机构地址：贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道七眼桥云盘凸（七眼桥水厂内）

邮编：554000

电话：13765611330